

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

28.01.2022, КНМ 35220061000200865717



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 36»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Хайруллина Романа Радисовича № 26 от «28» января 2022 года

в период с 14 час. 00 мин. «07» февраля 2022 года по 15 час. 00 мин. «15» февраля 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МАДОУ «Детский сад 36» Кругликова Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
----------	---	--	---	----------------------------

1.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра	ст. 4, 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.33 НПБ 88-2001; п. 13.5.5 СП 5.13130.2009	30.01.2023	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания складского назначения	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
4.	Помещения складского назначения не выделены противопожарными преградами нормируемого типа	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 6.3.7 СП 4.13130.2013; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 7.4 СНИП 21-01-97	30.01.2023	
5.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.22 СНИП 21-01-97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
6.	Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в помещения выполнены с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 3.21 СНИП 2.01.02-85*; п. 7.22 СНИП 21-01-97; ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	30.01.2023	
7.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) на путях эвакуации общих коридоров	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
8.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих лестниц	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
9.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
10.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
11.	Не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при обнаружении пожара	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.6.1 «а» СНИП 11-Г.7-62; ст. 4, 6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013	30.01.2023	
12.	В спальнях помещений групп допущено размещение мебели (кровати) на путях эвакуации через группы	п. 16 «ж» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
14.	Допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (в зальных помещениях, на путях эвакуации)	п. 35 «з» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
14.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в помещениях групп (соединение светильников, распред. коробки)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	

15.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) на лестницах и общих коридорах (соединение светильников, распред. коробки)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
16.	На воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах пересечения преград помещения складского назначения не предусмотрено устройство противопожарных клапанов	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 6.10. «в» СП 7.13130.2013; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 7.11.1 «в» СНиП 41-01-2003	30.01.2023	
17.	В коридоре первого этажа (помещение № 35 согласно тех. паспорта) при двустороннем открывании дверей, ширина пути эвакуации менее нормируемой	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 6.26 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
18.	В коридоре второго этажа (помещение № 10 согласно тех. паспорта) при двустороннем открывании дверей, ширина пути эвакуации менее нормируемой	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 6.26 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.3.4 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
19.	В помещении физкультурного зала отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.12 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
20.	В помещении музыкального зала отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.12 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
21.	В помещение доп. услуг отсутствует второй эвакуационный выход	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.12 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
22.	При высоте эвакуационной лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение с поручнями	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.28 СНиП 21-01-97; ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	30.01.2023	
23.	Допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию в подвальном этаже	п. 35 «з» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
24.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в подвальном этаже (соединение светильников, распред. коробки)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
25.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями	п. 48 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	30.01.2023	
26.	Помещение при входе в гр. № 4 не защищено пожарными извещателями	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 12.16 НПБ 88-2001; ст. 4, 6, ст. 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.2. табл А. 3 СП 5.13130.2009; п. 4.4 СП 486.1311500.2020	30.01.2023	

27.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009	30.01.2023	
28.	Результаты замеров уровня звука оповещения системы оповещения и управления эвакуацией людей не соответствуют требованиям. Протокол № 179 от 27.04.2021г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Вологодской области.	ст. 4, 6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009	30.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 36»
Кругликова И.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор г. Череповца
по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР
по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
Черник А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

